



**PRO CONSUMIDOR**  
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

OCTUBRE, 2019

INFORME GENERAL

Santo Domingo, D.N.  
07 de noviembre 2019



## **1. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP**

Durante el mes de Octubre en el renglón de combustible líquido y GLP, se realizaron un total de 11 inspecciones en coordinación con el Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL).

### **1.1.- ESTACIONES DE GASOLINA**

<b>FECHA</b>	<b>ESTABLECIMIENTO O LUGAR</b>	<b>MANGUERAS VERIFICADAS</b>	<b>MANGUERAS CERRADAS</b>
02/10/2019	Estación Shell	7	0
04/10/2019	Estación Texaco	2	2
09/10/2019	Estación Petronan	12	3
11/10/2019	Estación Petronan	3	0
16/10/2019	Estación Shell	9	0
16/10/2019	Estación Texaco	7	0
16/10/2019	Estación Esso	<b>NO PERMITIERON REALIZAR LA INSPECCIÓN</b>	
28/10/2019	Estación Tans Diesel Del Caribe	5	0
30/10/2019	Estación Texaco	10	0
30/10/2019	Estación Eco Petróleo	8	6
30/10/2019	Estación Eco Petróleo	13	1
<b>TOTAL</b>	<b>11 ESTACIONES</b>	<b>76</b>	<b>12</b>



Tabla y gráfico– Combustible Líquido

De las 76 mangueras verificadas, el 15.78% arrojaron valores por debajo de los rangos permitidos, mientras que el 84.22% arrojaron valores correctos, conforme a lo establecido.

Con estas informaciones damos por concluidos los detalles de los resultados de las actividades realizadas por el Departamento de Inspección y Vigilancia.

**Lic. Rosanna Colón**  
Encargada de Inspección y Vigilancia