



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

FEBRERO 2020

INFORME GENERAL

Santo Domingo, D.N.
10 de marzo 2020



1. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP

Durante el mes de febrero en el renglón de combustible líquido y GLP, se realizaron un total de 12 inspecciones de combustibles líquidos en coordinación con el Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL).

1.1. ESTACIONES DE GASOLINA

Fecha	Establecimiento	Mangueras Verificadas	Mangueras Cerradas
5/2/2020	Estación Total	8	0
5/2/2020	Estación Petronan	10	0
20/2/2020	Estación Esso	8	0
20/2/2020	Estación Total	8	0
21/2/2020	Estación Petronan	11	7
26/2/2020	Estación Texaco	7	0
26/2/2020	Estación Isla	7	1
26/2/2020	Estación Isla	5	0
26/2/2020	Estación Texaco	5	0
TOTAL DE ESTACIONES: 9		69	8





Tabla y gráfico– Combustible Líquido

En las estaciones de gasolina, se verificaron **69** mangueras, de las cuales **8**, arrojaron valores fuera de los rangos permitidos, lo que significa que el **12%** de las mangueras revisadas no estaban en condiciones para el servicio adecuado, mientras que **88%** restante, estaba en condiciones óptimas



1.2. Envasadoras de GLP

Fecha	Establecimiento	Mangueras Verificadas	Mangueras Cerradas
17/2/2020	Alejo Gas	2	0
21/2/2020	Envasadora Thais Gas	3	2
26/2/2020	Estación Sol Gas	1	1
TOTAL DE ESTACIONES: 3		6	3



Por último, en las envasadoras de GLP se revisaron 6 dispensadores, de los cuales 3, arrojaron valores fuera de los rangos permitidos, representando así, el 50% de los dispensadores verificados.